

INGENIEUR
FRANZ WÖSCH
AMTSSACHVERSTÄNDIGER

für
HYGIENE und TECHNIK
im
GESUNDHEITSWESEN

Schwertgasse 3
1010 Wien

franz.woesch@chello.at

Tel: 0043 664 44 30 286

GUTACHTEN

Sicherheitstechnische Überprüfung der raumlufttechnischen
COMFORT-COMPAKT Lüftungsgerätereihe
des Herstellers Wolf GmbH

für den Einsatz im Gesundheitswesen,

Bestätigung der Eignung zur Herstellung ÖNORM H 6020 - konformer
RLT-Lüftungsgeräte

Wien, 24.9.2018

1. Auftraggeber

Firma WOLF GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg

2. Auftragsumfang

Erstellung eines Hygiene – u. Sicherheitstechnischen Gutachtens über der
Type/Baureihe **Wolf Comfort-Compakt CKL- Innengeräte,**
CKL- wetterfeste Geräte

3. Prüfnormen und Regelwerken

Folgende Prüfberichte und Regelwerke wurden zur Begutachtung herangezogen:

Prüfbericht des Amtssachverständigen für Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen Ing. Wösch.

Darin wurde zur Überprüfung die **ÖNORM H 6020, ÖNORM EN 1886, ÖNORM EN 13053 u. VDI 6022**
in der jeweils gültigen Fassung angewandt.

4. Prüfergebnis

Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die Lüftungsgeräte der Baureihen CKL- Innen,
CKL- Wetterf. Geräte den unter Punkt 3 angeführten Prüfnormen und dem Prüfbericht entsprechen.
Es bestehen daher gegen den Einsatz der raumlufttechnischen Lüftungsgeräte der
Baureihen **Wolf Comfort-Kompakt CKL-Innen, CKL-Wetterf.** im Gesundheitswesen keine Bedenken.
Das Prüfergebnis gilt für einen begrenzten Zeitraum bis inklusive September 2023.
Werden zukünftig an der Baureihe bauliche und funktionelle Änderungen vorgenommen, so ist
neuerlich um eine Begutachtung durch den Amtssachverständigen notwendig.
Eine Ergänzung dieses Gutachtens ist dann zu veranlassen, wenn grundsätzliche Änderungen von
maßgebenden NORMEN und ein Gültigkeitsende von Prüfergebnissen offiziell vorliegt

Wien, 24. September 2018

