

Werksbescheinigung / Certificate

Betreff / Reference: **Baumusterprüfung / Type-examination**

Hiermit bestätigen wir, dass die unten genannten WOLF Speicher gem. der EN 12897 konstruiert und gefertigt sind.

Dies beinhaltet Prüfungen, die durch den Hersteller in der Serienfertigung durchzuführen sind, unter anderem eine Dichtigkeitsprüfung als Wasserdruckprüfung, mit einem Prüfdruck von 1,3 x zul. Betriebsüberdruck, bei der keinerlei Undichtigkeiten oder bleibende Verformungen auftreten dürfen.

Herewith we confirm that the following mentioned WOLF products will be constructed and manufactured concerning the regulation EN 12897.

This contends tests wich have be done from the manufacturer, during the serial-production, for e. g. leak test as a water pressure test with a test pressure of 1,3 x max. allowable operating pressure. At the test no leakage or permanent forming will be accepted.

Produkte / Products:

Behälter (Wassererwärmer)
Tanks (domestic hot water tanks)

BSH-
BSP-
CEW-
CPM-
CSW-
SE-2-
SEL-
SEM-
SEW-
SPU-


Bewertungsgrundlagen:
Basis of type assessment:

EN 12897


Name und Anschrift
des Inverkehrbringers:
Name and postal of distributor

WOLF GmbH
Industriestr. 1
D – 84048 Mainburg

Mainburg, 22.06.2012
(Ort, Datum) (Location, date)



i. Y. Grabmaier
Unterschrift / signature



i.A. Lamping