



Product Service

Anlage

(13)

(14) **Konformitätsaussage** TPS 18 ATEX 012860 0018 X Rev. 00

(15) Beschreibung der Gerätegruppe:

Die geprüfte Gerätegruppe dient der Behandlung von Luft. Dazu gehören das Filtern, Erwärmen, Kühlen, Befeuchten und Transportieren von Luft.

Technische Daten:

Nennspannung: 230V/ 50Hz (1-phasig) oder
400V/ 50Hz (3-phasig)

(16) Prüfbericht: 713147981

(17) Besondere Bedingungen für die Verwendung:

- Die zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs in der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung aufgeführten Maßnahmen sind durch den Anlagenbetreiber einzuhalten.
- Die Gerätegruppe darf nur in Abwesenheit von explosionsgefährdeter Atmosphäre geöffnet werden.
- Es muss betreiberseitig sichergestellt werden, dass ein ausreichender Abstand zwischen Medientemperatur und der Mindestzündtemperatur des potentiell vorhandenen explosionsfähigen Gemisches sichergestellt ist.
- Bei der bauseitigen Montage muss sichergestellt werden, dass durch die Geräteverbindung die Erdung aller Komponenten gewährleistet ist und bleibt. Sämtliche metallischen Teile des Gerätes müssen in die örtliche Potentialausgleichsmaßnahme einbezogen werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Berücksichtigung der oben genannten Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Ridlerstraße 65, 80339 München

München, 12.12.2018

Dipl.-Ing. U. Jacobs

Seite 2 / 2

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Hologramm haben keine Gültigkeit.

Diese Konformitätsaussage darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung von TÜV SÜD Product Service GmbH.

Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX8A 012860 0018 Rev. 00